

Biała Podlaska dnia 16.04.2012 r.

EKO-BUG Spółka z o.o.

Kobylany, ul. Słoneczna 7

21-540 Małaszewicze

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po stwierdzeniu obecności żywych larw owadów z rodziny ochotkowatych (Chironomidae) w wodzie pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę – Koroszczyn:

nakazuje niezwłocznie:

- 1. Prowadzić stałą dezynfekcję sieci wodociągowej do odwołania,**
- 2. Poinformować odbiorców korzystających z wody z w/w ujęcia o prowadzonym chlorowaniu,**
- 3. Monitorować zawartość chloru w wodzie,**
- 4. Wzmocnić nadzór nad jakością produkowanej wody.**

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2012 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej podczas wizualnej kontroli jakości wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn stwierdzili obecność żywych organizmów. Administratora wodociągu zobowiązano do podjęcia skutecznych działań naprawczych oraz do przebadania wody pod kątem zidentyfikowania tychże organizmów.

Pobrane w ramach nadzoru próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej nie wykazały zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach zidentyfikowały obecne organizmy jako żywe larwy owadów (*Insecta*) z rzędu muchówek (*Diptera*) i rodziny ochotkowatych (Chironomidae).

W celach zapobiegawczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wprowadził obowiązek stałej dezynfekcji wody.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 18 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Terespol
3. Wójt Gminy Zalesie
4. Wójt Gminy Kodeń
5. a/a



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
Zofia Badach